



CIRCULAR MODIFICATORIA

Circular Nro 1

Lugar y Fecha , , CAPITAL FEDERAL , 01 de Noviembre de 2016

Nombre del organismo ANMAT

**PROCEDIMIENTO DE SELECCION**

Of de Compr DPTO. PATRIMONIO Y SUMINIST.			
Tipo	CONTRATACION DIRECTA	Nro	24
Ejercicio	2016		
Clase	SIN CLASE		
Modalidad	LLAVE EN MANO		

Expediente Nro D.N.A. 1-47-13000-16-4/2016

Rubro comercial EQUIPOS

Objeto de la contratación  
 ADQUISICION Y COLOCACION DE SISTEMA DE ALARMAS DE PREVENCION DE INCENDIO

**ACTO DE APERTURA**

Lugar/Dirección	Dia y hora
ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA AV. DE MAYO 869 SIN DESCRIPCION CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES	04 de Noviembre de 2016 a las 14:00 horas

**DESCRIPCION**

Texto de la circular aclaratoria o modificatoria

Renglón 1 los botones de accionamiento deberan ser de color rojo. Deberan con la leyenda EMERGENCIA. Seran para una eventual emergencia en caso de evacuacion. Seran de acccion retenida con llave de liberacion. Los trasmisores inalambricos deberan ser de 433,92 Mhz de frecuencia y seran de 3 canales. Renglon 3 y 4 El modulo comunicador se utilizara para llamar dando un mensaje de audio y para reportar a una futuro servicio de monitoreo.

  
 Dr. CARLOS CHIALE  
 Administrador Nacional  
 A.N.M.A.T.